

別紙 2 保安全管理業務における点検項目

濃縮設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
総合排泥池	総合排泥池	躯体部漏水, 漏泥	目視点検	2 回/日
総合排泥池	総合排泥池	送泥量	流量計指示値記録	2 回/日
総合排泥池	総合排泥池	貯留汚泥濃度, 界面	測定(ポータブル計測器)	1 回/日
総合排泥池	総合排泥池	貯泥量	汚泥濃度, 界面より算出	1 回/日
総合排泥池	総合排泥池	流入, 流出, 越流状況	目視点検	2 回/日
総合排泥池	総合排泥池	色, 異臭, 異物の有無	目視点検	2 回/日
総合排泥池	総合排泥池汚泥掻寄機	掻寄機トルク値	トルク計指示値記録	2 回/日
総合排泥池	総合排泥池汚泥掻寄機	駆動用電動機異音, 発熱	触診, 目視点検	2 回/日
総合排泥池	総合排泥池汚泥掻寄機	駆動チェーン潤滑油	目視点検, 補給	2 回/日
総合排泥池	総合排泥池汚泥掻寄機	減速機潤滑油量	目視点検, 補給	2 回/日
総合排泥池	汚泥揚水ポンプ	揚泥量	流量計指示値記録	2 回/日
総合排泥池	汚泥揚水ポンプ	揚泥汚泥濃度	分析, 記録	1 回/日
総合排泥池	汚泥揚水ポンプ	圧力, 電流値	目視点検	2 回/日
総合排泥池	汚泥揚水ポンプ	軸封部の漏液	目視点検	2 回/日
総合排泥池	汚泥揚水ポンプ	異音, 振動, 軸受温度	触診, 目視点検	2 回/日
濃縮槽	ロータリースクリーン	夾雑物の有無, 異音, 漏油	触診, 清掃, 目視点検	2 回/日
濃縮槽	ロータリースクリーン	配管閉塞	清掃, 目視点検	2 回/日
濃縮槽	濃縮槽-1, 2	躯体部漏水, 漏泥	目視点検	2 回/日
濃縮槽	濃縮槽-1, 2	貯留汚泥濃度, 界面	測定(ポータブル計測器)	1 回/日
濃縮槽	濃縮槽-1, 2	貯泥量	汚泥濃度, 界面より算出	1 回/日
濃縮槽	濃縮槽-1, 2	流入, 流出, 越流状況	目視点検	2 回/日
濃縮槽	濃縮槽-1, 2	色, 異臭, 異物の有無	目視点検	2 回/日
濃縮槽	濃縮槽汚泥掻寄機-1, 2	掻寄機トルク値	トルク計指示値記録	2 回/日
濃縮槽	濃縮槽汚泥掻寄機-1, 2	駆動用電動機異音, 発熱	触診, 目視点検	2 回/日
濃縮槽	濃縮槽汚泥掻寄機-1, 2	駆動チェーン潤滑油	目視点検, 補給	2 回/日
濃縮槽	濃縮槽汚泥掻寄機-1, 2	減速機潤滑油量	目視点検, 補給	2 回/日
給水ユニット	給水ユニット	圧力, 電流値	目視点検	2 回/日
給水ユニット	給水ユニット	軸封部の漏液	目視点検	2 回/日
給水ユニット	給水ユニット	異音, 振動, 軸受温度	触診, 目視点検	2 回/日
中和槽	中和槽	躯体部漏水	清掃, 目視点検	4 回/年

脱水設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
脱水設備	脱水機	ろ布の破損、目詰まり	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	ダイヤフラムの異常	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	配管の漏液、ホースの劣化状況	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	本体駆動部の異常	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	油圧ユニット圧力、油量、電流値	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	油圧ユニットフィルタ目詰まり	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	ろ布締付けシリンダの異常	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	油圧配管の漏油	目視点検	2回/日
脱水設備	脱水機	ろ布洗浄運転状態	目視点検	2回/日
脱水設備	ろ過濃縮設備	各機器の運転状態、電流値	目視点検	2回/日
脱水設備	ろ過濃縮設備	配管の漏液、ホースの劣化状況	目視点検	2回/日
脱水設備	給泥ポンプ	圧力、電流値、軸封部漏液	目視点検	2回/日
脱水設備	給泥ポンプ	異音、振動、軸受温度	触診、目視点検	2回/日
脱水設備	圧力水ポンプ	圧力、電流値、軸封部漏液	目視点検	2回/日
脱水設備	圧力水ポンプ	異音、振動、軸受温度	触診、目視点検	2回/日
脱水設備	ろ布洗浄水ポンプ	圧力、電流値、軸封部漏液	目視点検	2回/日
脱水設備	ろ布洗浄水ポンプ	異音、振動、軸受温度	触診、目視点検	2回/日
脱水設備	給泥槽	本体の異常	目視点検	2回/日
脱水設備	給泥槽	接続配管の漏泥	目視点検	2回/日
脱水設備	給泥槽用攪拌機	異音、振動、電流値	触診、目視点検	2回/日
脱水設備	給泥槽用攪拌機	軸封部の異常	触診、目視点検	2回/日
脱水設備	圧力水槽	本体の異常	目視点検	2回/日
脱水設備	圧力水槽	接続配管の漏泥	目視点検	2回/日
脱水設備	処理水槽	本体の異常	目視点検	2回/日
脱水設備	処理水槽	接続配管の漏泥	目視点検	2回/日
脱水設備	No1 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	触診、目視点検	2回/日
脱水設備	No1 搬送コンベヤ	駆動チェーンの弛み、電流値	目視点検	2回/日
脱水設備	給水ユニット	ポンプ吐出圧力、電流値	目視点検	2回/日
脱水設備	給水ユニット	異音、振動、漏水	触診、目視点検	2回/日
脱水設備	給水ユニット	タンク接続部、配管の漏水	目視点検	2回/日
脱水設備	給水ユニット	タンク内圧力	目視点検	2回/日
脱水設備	高圧洗浄ポンプ	圧力、電流値、軸封部漏液	目視点検	2回/日
脱水設備	高圧洗浄ポンプ	異音、振動、軸受温度	触診、目視点検	2回/日
濃縮槽	濃縮汚泥引抜ポンプ	圧力、電流値	目視点検	2回/日
濃縮槽	濃縮汚泥引抜ポンプ	軸封部の漏液	目視点検	2回/日
濃縮槽	濃縮汚泥引抜ポンプ	異音、振動、軸受温度	触診、目視点検	2回/日

乾燥設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
乾燥設備	乾燥機	駆動部、電動機	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	乾燥機	軸受部、軸封部	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	乾燥機	減速機潤滑油量、電流値	目視点検、補給	2回/日
乾燥設備	一時貯留ホッパ	本体外観	目視点検	2回/日
乾燥設備	一時貯留ホッパ	駆動部、電動機	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	一時貯留ホッパ	軸受部、軸封部	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	一時貯留ホッパ	減速機、潤滑油量、電流値	触診、目視点検、補給	2回/日
乾燥設備	破碎機	駆動部、電動機、減速機	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	破碎機	軸受部	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	破碎機	減速機潤滑油量、電流値	目視点検、補給	2回/日
乾燥設備	定量フィーダー	本体外観	目視点検	2回/日
乾燥設備	定量フィーダー	駆動部、電動機	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	定量フィーダー	軸受部、軸封部	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	定量フィーダー	減速機、潤滑油量、電流値	触診、目視点検、補給	2回/日
乾燥設備	スクラパー	外観、スプレ圧力、差圧	目視点検	2回/日
乾燥設備	スクラパー	オーバーフローの有無	目視点検	2回/日
乾燥設備	脱臭塔	外観、異臭、差圧、ドレン等	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	No. 2～11 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2回/日
乾燥設備	No. 2～11 搬送コンベヤ	駆動チェーンの弛み、電流値	目視点検	2回/日
乾燥設備	サイクロン	本体外観	目視点検	2回/日
乾燥設備	サイクロン	ダブリングハンパー軸封駆動部	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	循環ポンプ	圧力、電流値、軸封部漏液	目視点検	2回/日
乾燥設備	循環ポンプ	異音、振動、軸受温度	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	排気ファン	駆動部の異常	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	排気ファン	軸封部の漏洩	目視点検	2回/日
乾燥設備	排気ファン	電動機の異音、発熱	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	排気ファン	軸受潤滑油量	目視点検、補給	2回/日
乾燥設備	空気過熱器	本体外観、温度	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	冷却水ポンプ	圧力、電流値、軸封部漏液	目視点検	2回/日
乾燥設備	冷却水ポンプ	異音、振動、軸受温度	触診、目視点検	2回/日
乾燥設備	冷却水槽	本体の異常	目視点検	2回/日
乾燥設備	冷却水槽	接続配管の漏水	目視点検	2回/日

熱源設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
熱源設備	白煙防止設備	本体外観上の異常	目視点検	2回/日
熱源設備	白煙防止設備	バーナー燃焼状態	目視点検	2回/日
熱源設備	白煙防止設備	バーナーガス漏洩	異臭、石けん水点検	2回/日
熱源設備	白煙防止設備	燃焼ファン駆動部の異常	目視点検	2回/日
熱源設備	白煙防止設備	燃焼ファン電動機異音、発熱	触診、目視点検	2回/日
熱源設備	白煙防止設備	燃焼ファン軸受潤滑油量、漏洩	目視点検、補給	2回/日
熱源設備	循環ファン	駆動部の異常	触診、目視点検	2回/日
熱源設備	循環ファン	軸封部の漏洩	目視点検	2回/日
熱源設備	循環ファン	電動機の異音、発熱	触診、目視点検	2回/日
熱源設備	循環ファン	軸受潤滑油量	目視点検、補給	2回/日
熱源設備	熱風発生炉	本体外観上の異常	目視点検	2回/日
熱源設備	熱風発生炉	バーナー燃焼状態	目視点検	2回/日
熱源設備	熱風発生炉	バーナーガス漏洩	異臭、石けん水点検	2回/日
熱源設備	熱風発生炉	燃焼ファン駆動部の異常	目視点検	2回/日
熱源設備	熱風発生炉	燃焼ファン電動機異音、発熱	触診、目視点検	2回/日
熱源設備	熱風発生炉	燃焼ファン軸受潤滑油量、漏洩	目視点検、補給	2回/日

上澄水返送及び返送水再利用設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
返送水再利用設備	高速繊維ろ過設備	逆洗時の洗浄水量	流量計指示値記録	2 回/日
返送水再利用設備	高速繊維ろ過設備	ろ過装置本体の漏液	目視点検	2 回/日
返送水再利用設備	高速繊維ろ過設備	接続配管の漏液	目視点検	2 回/日
返送水再利用設備	高速繊維ろ過設備	電動弁動作具合	動作点検	2 回/日
返送水再利用設備	高速繊維ろ過設備	ろ過装置内異音、振動	触診、目視点検	2 回/日
返送水再利用設備	高速繊維ろ過設備	水深	指示値の記録	2 回/日
返送水再利用設備	再利用水ポンプ	圧力、電流値	目視点検	2 回/日
返送水再利用設備	再利用水槽	本体の異常	目視点検	2 回/日
返送水再利用設備	再利用水槽	接続配管の漏水	目視点検	2 回/日
返送水再利用設備	再利用水槽	スクリーンの状況	目視	2 回/日
返送水再利用設備	再利用水槽	ゴミの有無	目視点検	2 回/日
返送水再利用設備	冷却水移送ポンプ	圧力、電流値	目視点検	2 回/日
上澄水返送設備	水中ミキサー	電流値	目視点検	2 回/日
上澄水返送設備	上澄水引抜装置	流入状況	目視点検及び記録	2 回/日
上澄水返送設備	汚水返送ポンプ	圧力、電流値	目視点検	2 回/日
上澄水返送設備	排水返送ポンプ	圧力、電流値	目視点検	2 回/日
排水槽	排水槽	水面状況	目視点検及び記録	2 回/日

場内ケーキ貯留設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
脱水機棟 B	No. 12 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 12 搬送コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 1-1 分配コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 1-1 分配コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 1-2 分配コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 1-2 分配コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 2-1 分配コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 2-1 分配コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 2-2 分配コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 2-2 分配コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 13 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 13 搬送コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 3 分配コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 3 分配コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 4 分配コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	No. 4 分配コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	2 回/日

電気計装設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
受変電設備	断路器	異音、異臭の状況	目視点検	1回/月
	断路器	支持碍子の汚染破損状況	目視点検	1回/月
	断路器	接触部の損傷、変色、錆状況	目視点検	1回/月
	断路器	操作機構の損傷、変色、錆状況	目視点検	1回/月
	遮断器	異音、異臭の状況	目視点検	1回/月
	遮断器	操作機構の損傷、変色、錆状況	目視点検	1回/月
	遮断器	表示灯の状況	目視点検	1回/月
	主要変圧器	異音、異臭の状況	目視点検	1回/月
	主要変圧器	碍子の汚染、破損状況確認	目視点検	1回/月
	主要変圧器	接地線の状況確認	目視点検	1回/月
	主要変圧器	計器の読み	目視点検	1回/月
	CT, PT など	異音、異臭の状況	目視点検	1回/月
	CT, PT など	碍子の汚染、破損状況確認	目視点検	1回/月
	避雷器	異音、異臭の状況	目視点検	1回/月
	避雷器	碍子の汚染、破損状況確認	目視点検	1回/月
	避雷器	接地線の状況確認	目視点検	1回/月
	電力コンデンサ／リアクトル	異音、異臭の状況	目視点検	1回/月
	電力コンデンサ／リアクトル	外箱の状況	目視点検	1回/月
	電力コンデンサ／リアクトル	ブッシングの状況	目視点検	1回/月
	配電盤	異音、異臭の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤	計器、継電器類の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤	表示灯の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤	盤面機器の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤	内部機器の状況確認	目視点検	1回/月
	母線・ケーブル	架空母線の状況	目視点検	1回/月
	母線・ケーブル	支持碍子の汚染、破損の状況	目視点検	1回/月
	電線路	電柱、支持物、碍子の状況確認	目視点検	1回/月
	電線路	電線、ケーブルの状況	目視点検	1回/月
	電線路	支障樹木、工作物の接近状況	目視点検	1回/月
	電線路	地上部、埋設表示の確認	目視点検	1回/月
	断路器	操作機構部の状況確認	目視点検	1回/年
	断路器	制御装置部の状況確認	目視点検	1回/年
	断路器	導電部の状況確認	目視点検	1回/年
	断路器	支持碍子の状況確認	目視点検	1回/年
	断路器	ブッシング部の状況確認	目視点検	1回/年
	遮断器	測定試験	測定試験	1回/年
	遮断器	操作機構部の状況確認	目視点検	1回/年
	遮断器	制御装置部の状況確認	目視点検	1回/年
	遮断器	測定試験（絶縁抵抗、開閉試験）	測定試験	1回/年
	主要変圧器	外箱の状況確認	目視点検	1回/年
	主要変圧器	ブッシング及び変流器の状況確認	目視点検	1回/年
	主要変圧器	保護装置の状況確認	動作点検	1回/年
	主要変圧器	測定試験（絶縁抵抗、接地抵抗）	測定試験	1回/年
	CT, PT など	碍子の汚染、破損状況確認	目視点検	1回/年
	避雷器	碍子の汚染、破損状況確認	目視点検	1回/年
	避雷器	導体端子及び設置端子の締付状況	目視点検	1回/年
	電力コンデンサ／リアクトル	外箱の状況	目視点検	1回/年
	電力コンデンサ／リアクトル	測定試験（絶縁抵抗試験）	測定試験	1回/年
	配電盤	測定試験（絶縁抵抗試験）	測定点検	1回/年

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
	配電盤	測定試験(保護継電器特性等)	測定点検	1回/年
	母線・ケーブル	導体の状況確認	目視点検	1回/年
	母線・ケーブル	電線の状況確認	目視点検	1回/年
	母線・ケーブル	測定試験(絶縁抵抗試験)	測定試験	1回/年
	電線路	電路の状況確認	目視点検	1回/年
	電線路	電力ケーブルの状況確認	目視点検	1回/年
	電線路	区分開閉器の状況確認	目視点検	1回/年
	電線路	測定試験(絶縁抵抗、接地抵抗)	測定点検	1回/年
動力設備	CT, PTなど	異音、異臭の状況	目視点検	1回/月
	CT, PTなど	碍子の汚染、破損状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤／変換器盤	異音、異臭の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤／変換器盤	計器、継電器類の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤／変換器盤	表示灯の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤／変換器盤	盤面機器の状況確認	目視点検	1回/月
	配電盤／変換器盤	内部機器の状況確認	目視点検	1回/月
	圧力計	接合部の漏水状況	目視点検	1回/月
	圧力計	指示計の状況確認	目視点検	1回/月
	圧力計	検出部、伝送部の状況確認	目視点検	1回/月
	計装盤機器	電源の状況確認	測定点検	1回/月
	計装盤機器	指示計の状況確認	目視点検	1回/月
	計装盤機器	表示器の状況確認	目視点検	1回/月
	計装盤機器	異音、異臭、過熱の状況確認	目視点検	1回/月
	計装盤機器	接続部の締付け状況	目視点検	1回/月
	配電盤／変換器盤	測定試験(絶縁抵抗試験)	測定点検	1回/ 1年
	電磁流量計	検出部の状況確認	目視点検	1回/ 1年
	電磁流量計	測定試験(校正、ループ、出力試験)	測定点検	1回/ 1年
	圧力計	測定試験(校正、ダンピング調整)	測定点検	1回/ 1年
	濁度計	水量の状況確認	目視点検	1回/ 1年
	濁度計	検出部、変換部の清掃	目視点検	1回/ 1年
	濁度計	漏水の状況確認	目視点検	1回/ 1年
	濁度計	検出部、配管、液槽の状況確認	目視点検	1回/ 1年
	濁度計	測定試験(校正、出力試験)	測定点検	1回/ 1年
	計装盤機器	各部動作部確認	目視点検	1回/ 1年
	計装盤機器	測定試験(校正、特性)	測定点検	1回/ 1年
監視制御設備	ミニUPS	異音、異臭の状況確認	目視点検	1回/月
	ミニUPS	計器、継電器類の状況確認	目視点検	1回/月
	ミニUPS	表示灯の状況確認	目視点検	1回/月
	サーバー	バッテリー画面メッセージ確認	測定点検	1回/ 1日
	ITV装置	画像確認	目視点検	1回/ 1日
	PLC	コネクタ部の状況確認	定期点検	2回/ 1年
	PLC	ネジ締付けの状況確認	目視点検	2回/ 1年
	PLC	冷却ファンの回転確認・清掃	目視点検	2回/ 1年
	PLC	電源電圧確認	測定点検	1回/ 1年
	PLC	バックアップ電池の確認	測定点検	1回/ 1年
	PLC	制御機能確認	動作点検	1回/ 1年
	PLC	プログラムセーブ	動作点検	1回/ 1年
	サーバー	冷却ファンの回転確認・清掃	目視点検	2回/ 1年
	サーバー	クリーニングやヘッド清掃	動作点検	2回/ 1年
	サーバー	エラーログ確認	動作点検	2回/ 1年
	サーバー	電源電圧確認	測定点検	1回/ 1年
	サーバー	コネクタ部の状況確認	目視点検	1回/ 1年
	サーバー	制御機能確認	動作点検	1回/ 1年

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
	ミニUPS	蓄電池電圧測定	測定点検	1回/ 1年
	ミニUPS	異音、異臭、破損状況確認	目視点検	1回/ 1年
	ミニUPS	測定試験(動作試験)	測定点検	1回/ 1年
	テレメータ	外部接続端子の状況確認	定期点検	1回/ 2年
	テレメータ	バックアップ電池の確認	定期点検	1回/ 1年

建築物及びコンクリート構造物

設備名称	対象箇所	点検項目	方法	頻度
脱水機棟 A・B	屋根	漏水	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	屋根鉄骨	外観点検、汚れ、錆	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	トップライト	漏水、亀裂、破損	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	外壁	亀裂、漏水、剥離、汚れ	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	床	亀裂、損傷	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	部屋内仕上材	外観点検、汚れ、錆	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	点検歩廊、手摺	塗装剥離、傷、錆、接合部	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	電動シャッター	開閉動作、損傷、汚れ	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	鋼製建具類	汚れ、錆、外観点検	目視点検	1 回/週
脱水機棟 A・B	換気空調設備	異音、振動、汚れ、フィルタ	目視点検	1 回/月
脱水機棟 A・B	換気空調設備	塗装、腐食	目視点検	1 回/月
脱水機棟 A	各種躯体水槽	地上部位の亀裂、損傷、漏水	目視点検	2 回/日
脱水機棟 B	擁壁	亀裂、損傷	目視点検	1 回/月

場内整備

対象施設	点検項目	方法	頻度
構内(舗装部分)	アスファルト表層、凹凸、亀裂	目視点検	1 回/日
構内(雨水浸透設備)	配管、浸透マス [※] の状況	目視点検	1 回/日
消火設備	消化ポンプ [※] 室、室内点検	目視点検	1 回/週
電気設備	盤・配管設備の錆	目視点検	1 回/ 1 年
給水設備	器具、配管の状態	目視点検	1 回/ 1 年
排水設備	器具、配管の状態	目視点検	1 回/ 1 年
走行クレーン	自主点検	目視点検	1 回/月
構内水管橋	鉄骨部の塗装状況	目視点検	1 回/日
構内フェンス、門扉	開閉具合、損傷、汚れ、倒れ、破損等	目視点検	1 回/日
構内植栽部分	植栽状況	目視点検	1 回/日
構内清掃	清掃	簡易清掃	1 回/日

造粒設備

対象箇所	設備名称	点検項目	方法	頻度
造粒設備	供給ホッパ	本体外観	目視点検	1 回/月
造粒設備	供給ホッパ	バイブレータ動作確認	目視点検	1 回/月
造粒設備	篩別機	異音	聴診点検	1 回/月
造粒設備	ロールクラッシャー	駆動用電動機異音、振動、発熱	触診、目視点検	1 回/月
造粒設備	ロールクラッシャー	駆動部	目視点検	1 回/月
造粒設備	ロールクラッシャー	駆動ベルトの弛み	目視点検	1 回/月
造粒設備	ロールクラッシャー	減速機潤滑油量	目視点検、補給	1 回/月
造粒設備	造粒機	駆動用電動機異音、振動、発熱	触診、目視点検	1 回/月
造粒設備	造粒機	駆動部	目視点検	1 回/月
造粒設備	造粒機	駆動ベルトの弛み	目視点検	1 回/月
造粒設備	造粒機	減速機潤滑油量	目視点検、補給	1 回/月
造粒設備	No. H-1 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-1 搬送コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-2 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-2 搬送コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-3 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-3 搬送コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-4 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-4 搬送コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-5 搬送コンベヤ	異音、振動、ベルトの蛇行	目視点検	1 回/月
造粒設備	No. H-5 搬送コンベヤ	チェーンの弛み、電流値	目視点検	1 回/月
洗車装置	散水栓	漏水、ホースの劣化	目視点検	適時
トラックスケール	トラックスケール	状態確認(汚損等)	目視点検	1 回/日
油膜検知器	油膜検知器	本体、センサー部	清掃、目視点検	1 回/日