## 水道工事積算基準及び標準歩掛表正誤表

備考	正誤表(令和元年9月)								
	秘	取 扱 注 意 No.	秘	取 扱 注 意 No.					
	水道工事積算基準及	及び標準歩掛表	水道工事積算基準及び標準歩掛表						
	令和元年7月1	日改正	令和元年7月1日改正						
	神奈川県企	業庁	神奈川県企業庁						

## 水道工事積算基準及び標準歩掛表正誤表

考	正						誤					
Ā	表2-17 メカニカル形鋳鉄管接合工 10口当た				10口当たり	表名	表2-17 メカニカル形鋳鉄管接合工 10口当たり				10口当たり	
	呼び径	A形、	K形	U形、UF形、US形、	S形 胚形 SII形		呼び径	A形、	K形	U形、UF形、US形	、S形、KF形、SⅡ形	
	(mm)	配 管 工(人)	普通作業員(人)	配 管 工(人)	普通作業員(人)		(mm)	配 管 工(人)	普通作業員(人)	配 管 工(人)	普通作業員(人)	
	75	0.50(0.58)	0.50(0.58)	0.65	0.65		75	0.50(0.58)	0.50(0.58)	0.65	0.65	
	100	0.50(0.58)	0.50(0.58)	0.65	0.65		100	0.50(0.58)	0.50(0.58)	0.65	0.65	
	150	0.60(0.69)	0.60(0.69)	0.78	0.78		150	0.60(0.69)	0.60(0.69)	0.78	0.78	
	200	0.70(0.81)	0.70(0.81)	0. 91	0. 91		200	0.70(0.81)	0.70(0.81)	0. 91	0.91	
	300	0.90(1.04)	0.90(1.04)	1. 17	1. 17		300	0.90(1.04)	0.90(1.04)	1. 17	1. 17	
	400	1. 00 (1. 15)	1. 00 (1. 15)	1. 30	1. 30		400	1. 00 (1. 15)	1. 00 (1. 15)	1. 30	1. 30	
	500	1. 20 (1. 38)	1. 20 (1. 38)	1. 56	1. 56		500	1. 20 (1. 38)	1. 20 (1. 38)	1. 56	1. 56	
	600	1. 40 (1. 61)	1. 40 (1. 61)	1. 82	1.82		600	1. 40 (1. 61)	1. 40 (1. 61)	1.82	1.82	
	700	1. 60 (1. 84)	1.60 (1.84)	2. 08	2.08		700	1. 60 (1. 84)	1. 60 (1. 84)	2.08	2.08	
	800	2. 10 (2. 42)	2. 10 (2. 42)	2. 73	2. 73		800	2. 10 (2. 42)	2. 10 (2. 42)	2.73	2. 73	
	900	2. 40 (2. 76)	2. 40 (2. 76)	3. 12	3. 12		900	2. 40 (2. 76)	2. 40 (2. 76)	3. 12	3. 12	
	1,000	2. 80 (3. 22)	2.80 (3.22)	3.64	3. 64		1,000	2. 80 (3. 22)	2. 80 (3. 22)	3.64	3.64	
	1, 100	3. 30 (3. 80)	3. 30 (3. 80)	4. 29	4. 29		1, 100	3. 30 (3. 80)	3. 30 (3. 80)	4. 29	4. 29	
	1, 200	3. 90 (4. 49)	3. 90 (4. 49)	5.07	5. 07		1, 200	3. 90 (4. 49)	3. 90 (4. 49)	5. 07	5.07	
	1, 350	4. 80 (5. 52)	4.80 (5.52)	6. 24	6. 24		1, 350	4.80 (5.52)	4. 80 (5. 52)	6. 24	6.24	
	1,500	5. 90 (6. 79)	5. 90 (6. 79)	7.67	7.67		1,500	5. 90 (6. 79)	5. 90 (6. 79)	7.67	7.67	
	1,650	8. 30 (9. 55)	8. 30 (9. 55)	10.79	10.79		1,650	8. 30 (9. 55)	8. 30 (9. 55)	10.79	10.79	
	1,800	9. 50 (10. 93)	9. 50 (10. 93)	12.35	12.35		1,800	9. 50 (10. 93)	9. 50 (10. 93)	12.35	12.35	
	2,000	11.00(12.65)	11.00 (12.65)	14.30	14.30		2,000	11.00(12.65)	11.00 (12.65)	14.30	14.30	
	2,600	17.80(20.47)	17.80 (20.47)	23.14	23.14		2,600	17.80(20.47)	17.80 (20.47)	23.14	23.14	
	注1. 特殊押輪を使用する場合は、() 内の数値とする。 なお、高圧型特殊押輪及びSH型を使用する場合は、30%を上限として割増することができる。 (数値はU形~SII形に同じ) 1-2-4-6 S50形鋳鉄管接合工 DD121202161 取外工 DD121202162						注1. 特殊押輪を使用する場合は、()内の数値とする。 なお、高圧型特殊押輪及びSH型を使用する場合は、30%を上限として割増することが (数値はU形~SII形に同じ) 1-2-4-6 S50形鋳鉄管接合工 DD121202161 取外工 DD121202162					
	10口当たり						10口当たり					
	呼び径		直管				呼び径		直管			
	(mm)	配管工	普通作業員	諸雑費			(mm)	配管工	普通作業員	諸雑費		
打正	50	0.50 (0.80)	<u> </u>	務費の1%	I NU I		50	0. 05 (0. 08)	, ,	労務費の1%	/	
	注1. 異形管、切管施工時の抜止め押輪の接合は直管歩掛の60%増とする。()内数値。 注2. <mark>取外</mark> 工については、以下のとおり本歩掛を補正する。						注1. 異形管、切管施工時の抜止め押輪の接合は直管歩掛の60%増とする。()内数値。 注2. 撤去工については、以下のとおり本歩掛を補正する。					
	管	管 種 補正係数						管 種 補正係数				
	S50形	直管 0.30					S50形	直管 0.30				
1	S50形	異形管 0.40	]				S50形	異形管 0.40	, 1			