


『給水装置工事設計施行基準・解説』の 一部改正についてお知らせ

令和8年4月1日より「給水装置工事設計施行基準・解説」を次のとおり改正します。

【主な改正内容】

1 3直の事前協議を任意実施に


3階へ直結直圧給水を希望する場合、営業所との事前協議を「原則実施」しておりましたが、改正より「任意実施」へ変更します。




2 取出図における一部図示が省略可能に

**条
件**

- ・道路の施工を伴わない改造申請
- ・既存の申請が平成16年（2004年）10月以降
- ・「12 配置」様式配置例のとおり過去図面記載あり



下図のよう
に
一部図示（道路下）
が省略できる！



3 その他について 詳細はHPにてご確認ください。

【適用日】 令和8年4月1日以降の申込み分からとします。

