# 15 相模原市緑区名倉（落合浄水場系）

## 水質検査結果　令和8年4月～9月分

| 分類 | | | 項目名 | 単位 | 基準値 | 令和8年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 細菌 | 1 | 一般細菌 | (1mL中) | 1mL中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | (MPN/100mL) | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | ― | <0.0003 | ― | ― | <0.0003 | ― |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | ― | <0.00005 | ― | ― | <0.00005 | ― |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― |
| | 無機物 | 9 | 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | ― | <0.004 | ― | ― | <0.004 | ― |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | ― | 1.0 | ― | ― | 1.6 | ― |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | ― | 0.08 | ― | ― | 0.08 | ― |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | ― | 0.02 | ― | ― | 0.02 | ― |
| | 有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | ― | <0.0001 | ― | ― | <0.0001 | ― |
| | | 15 | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― |
| | | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | ― | <0.0001 | ― | ― | <0.0001 | ― |
| | | 17 | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ― | <0.0001 | ― | ― | <0.0001 | ― |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.0001 | ― | ― | <0.0001 | ― |
| | | 19 | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.0001 | ― | ― | <0.0001 | ― |
| | | 20 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L) | 0.00005mg/L以下 | ― | <0.000005 | ― | ― | <0.000005 | ― |
| | | 21 | ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.0001 | ― | ― | <0.0001 | ― |
| | 消毒副生成物 | 22 | 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | <0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| | | 23 | クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ― | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― |
| | | 24 | クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | ― | 0.0055 | ― | ― | 0.016 | ― |
| | | 25 | ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | ― | 0.002 | ― | ― | 0.003 | ― |
| | | 26 | ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | ― | 0.0002 | ― | ― | 0.0003 | ― |
| | | 27 | 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | <0.001 | ― | ― | <0.001 | ― |
| | | 28 | 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | ― | 0.0072 | ― | ― | 0.019 | ― |
| | | 29 | トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | ― | 0.003 | ― | ― | 0.009 | ― |
| | | 30 | ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | ― | 0.0014 | ― | ― | 0.0028 | ― |
| | | 31 | ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | ― | <0.0001 | ― | ― | <0.0001 | ― |
| | | 32 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | ― | <0.002 | ― | ― | <0.002 | ― |
| 水利用上の障害に関する項目 | 色 | 33 | 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― |
| | | 34 | アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | ― | <0.01 | ― | ― | <0.01 | ― |
| | | 35 | 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | ― | 0.01 | ― | ― | <0.01 | ― |
| | | 36 | 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | ― | <0.01 | ― | ― | <0.01 | ― |
| | 味 | 37 | ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | ― | 6.4 | ― | ― | 5.5 | ― |
| | 色 | 38 | マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― |
| | 味 | 39 | 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
| | | 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300mg/L以下 | ― | 55 | ― | ― | 43 | ― |
| | | 41 | 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | ― | 105 | ― | ― | 104 | ― |
| | 泡 | 42 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | ― | <0.01 | ― | ― | <0.01 | ― |
| | 臭気 | 43 | ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | <0.000001 | ― |
| | | 44 | 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | <0.000001 | ― |
| | 泡 | 45 | 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ― | <0.005 | ― | ― | <0.005 | ― |
| | 臭気 | 46 | フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | ― | <0.0005 | ― | ― | <0.0005 | ― |
| | 基礎的性状 | 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
| | | 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 |
| | | 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 51 | 色度 | (度) | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| | | 52 | 濁度 | (度) | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 衛生上の措置 | | | 残留塩素 | (mg/L) | 0.1mg/L以上 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |

・ 不等号の付いた数字（例：<0.0001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。

・ ハイフン（－）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。
（年4回の検査を実施。）

このページに関するお問い合わせ先
企業局 水道部 浄水課
水質・公民連携グループ
電話 045-210-7282

# 15 相模原市緑区名倉（落合浄水場系）

## 水質検査結果　令和8年10月分

| 分類 | | | 項目名 | 単位 | 基準値 | 令和8年 10月 | 11月 | 12月 | 令和9年 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 細菌 | 1 | 一般細菌 | （1mL中） | 1mL中100個以下 | 0 | | | | | |
| | | 2 | 大腸菌 | （MPN/100mL） | 検出されないこと | 0 | | | | | |
| | 重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | （mg/L） | 0.003mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | （mg/L） | 0.0005mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | （mg/L） | 0.02mg/L以下 | － | | | | | |
| | 無機物 | 9 | 亜硝酸態窒素 | （mg/L） | 0.04mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | （mg/L） | 10mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | （mg/L） | 0.8mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | （mg/L） | 1.0mg/L以下 | － | | | | | |
| | 有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | （mg/L） | 0.002mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 15 | 1,4-ジオキサン | （mg/L） | 0.05mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | （mg/L） | 0.04mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 17 | ジクロロメタン | （mg/L） | 0.02mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 20 | ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | （mg/L） | 0.00005mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 21 | ベンゼン | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | 消毒副生成物 | 22 | 塩素酸 | （mg/L） | 0.6mg/L以下 | 0.07 | | | | | |
| | | 23 | クロロ酢酸 | （mg/L） | 0.02mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 24 | クロロホルム | （mg/L） | 0.06mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 25 | ジクロロ酢酸 | （mg/L） | 0.03mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 26 | ジブロモクロロメタン | （mg/L） | 0.1mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 27 | 臭素酸 | （mg/L） | 0.01mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 28 | 総トリハロメタン | （mg/L） | 0.1mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 29 | トリクロロ酢酸 | （mg/L） | 0.03mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 30 | ブロモジクロロメタン | （mg/L） | 0.03mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 31 | ブロモホルム | （mg/L） | 0.09mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 32 | ホルムアルデヒド | （mg/L） | 0.08mg/L以下 | － | | | | | |
| 水利用上の障害に関する項目 | 色 | 33 | 亜鉛及びその化合物 | （mg/L） | 1.0mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 34 | アルミニウム及びその化合物 | （mg/L） | 0.2mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 35 | 鉄及びその化合物 | （mg/L） | 0.3mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 36 | 銅及びその化合物 | （mg/L） | 1.0mg/L以下 | － | | | | | |
| | 味 | 37 | ナトリウム及びその化合物 | （mg/L） | 200mg/L以下 | － | | | | | |
| | 色 | 38 | マンガン及びその化合物 | （mg/L） | 0.05mg/L以下 | － | | | | | |
| | 味 | 39 | 塩化物イオン | （mg/L） | 200mg/L以下 | 2.8 | | | | | |
| | | 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | （mg/L） | 300mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 41 | 蒸発残留物 | （mg/L） | 500mg/L以下 | － | | | | | |
| | 泡 | 42 | 陰イオン界面活性剤 | （mg/L） | 0.2mg/L以下 | － | | | | | |
| | 臭気 | 43 | ジェオスミン | （mg/L） | 0.00001mg/L以下 | － | | | | | |
| | | 44 | 2-メチルイソボルネオール | （mg/L） | 0.00001mg/L以下 | － | | | | | |
| | 泡 | 45 | 非イオン界面活性剤 | （mg/L） | 0.02mg/L以下 | － | | | | | |
| | 臭気 | 46 | フェノール類 | （mg/L） | 0.005mg/L以下 | － | | | | | |
| | 基礎的性状 | 47 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | （mg/L） | 3mg/L以下 | 0.3 | | | | | |
| | | 48 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.2 | | | | | |
| | | 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | | |
| | | 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | | |
| | | 51 | 色度 | （度） | 5度以下 | <0.5 | | | | | |
| | | 52 | 濁度 | （度） | 2度以下 | <0.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 衛生上の措置 | | | 残留塩素 | （mg/L） | 0.1mg/L以上 | 0.5 | | | | | |

・ 不等号の付いた数字（例：<0.0001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。

・ ハイフン（－）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。
（年4回の検査を実施。）

このページに関するお問い合わせ先
企業局 水道部 浄水課
水質・公民連携グループ
電話 045-210-7282