

| 重点評価 |

■使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

1 総合評価の結果

建物名称	辻堂市民センター・公民館、消防出張所			
BEE(建築物の環境効率)	1.3	BEEランク	B+	★★★☆☆

2 重点項目への取り組み度

重点項目	評価	劣る	よい
地球温暖化への配慮 (ライフサイクルCO ₂)	LCCO ₂ 排出率 85%	100%超 ~100%以下	80%超 ~80%以下
ヒートアイランド現象の緩和	スコア 2.5	60%超 ~60%以下	30%超 ~30%以下

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア (5点満点 平均スコア=3点)

評価のポイント	レベル	地球温暖化への配慮
標準計算によるLCCO ₂ (ライフサイクルCO ₂)排出率を評価	3.6	LR3/1 地球温暖化への配慮
構造躯体用部材の生産・加工段階における廃棄物削減の取組みを評価	3	建設 LR2/2.1 材料使用量の削減
	3	建設 LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用
	3	建設 LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用
	3	運用 Q1/2.1.2 外皮性能
既存の建築躯体の継続利用有無および範囲による評価	5	運用 LR1/1 建物の熱負荷抑制
	4	運用 LR1/2 自然エネルギー利用
	3.3	運用 LR1/3 設備システムの高効率化
	2	運用 LR1/4 効率的運用
構造躯体などに使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸張させるための対策の程度を評価	3	修繕 更新 解体 Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数

評価のポイント	レベル	ヒートアイランド現象の緩和
熱的な悪影響を低減する対策(敷地内へ風を導く、緑地や水面を確保する、建築設備による排気や排熱の位置等に配慮するなどにより暑熱環境を緩和する対策)を評価	2	Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上
温熱環境の事前調査、敷地外への熱的な影響を低減する対策、温熱環境悪化改善の効果の確認に関する取組み度合いを評価	3	LR3/2.2 温熱環境悪化の改善

評価のポイント	レベル	関連項目
節水への取組み度合いを評価	4	LR2/1.1 節水
生物環境の保全と創出に関する配慮(立地特性の把握と計画方針の設定、生物資源の保全、緑の量・質の確保、生物環境の管理と利用など)を評価	3	Q3/1 生物環境の保全と創出

再生可能エネルギーの導入状況		主な指標および効果	
LCCO ₂ の削減率 (= 1 - LCCO ₂ 排出率)		15 %	
設計上の配慮事項(自由記述)			
①安全性の確保:耐震安全性を確保する(重り度係数1.25)②ユニバーサルデザイン:各階に誰でもトイレを設置。③環境配慮:LED照明の採用。④外皮の熱負荷抑制として、サッシには複層ガラスを採用。⑤外周面に面する壁・屋根にはウレタン吹き付けによる断熱を行っている。⑥太陽光発電パネル(10kw)を屋根に設置。⑦階段を利用した自然換気設備も設置している。⑧階高:4m、3.9mに対し、天井高さ2.7m、2.6mを確保。⑨雨水をトイレ洗浄水に利用。	○	太陽光	-
	10.206	定格出力 (10kW)	温度差熱
	-	太陽熱	水力
	-	風力	地熱